


사업자등록증



(일반과세자)

등록번호 : 119-02-68007

상 호 : 디에스워터 (DS Water)

성 명 : 장대웅 외 1 명 주민등록번호 : 1111111111

개업 년월일 : 1987 년 12 월 05 일

사업장소재지 : 경기도 화성시 북양동 416-35

사업자의주소 : 경기도 안양시만안 석수동 296 럭키아파트 8-504 26/2

사업의 종류 : 업태 정밀기계제조업 종목 계량기; 수도미터
도소매

교 부 사 유 : 사업장소재지및상호변경

공동 사업자 : 조남종 640305-13*****

2007 년 06 월 18 일

수원세무서장





[별지 제8호의 2서식] <개정 2003. 7. 19>

공 장 등 록 증 명(신 청)서						처리기간
						즉 시
신 청 인	회 사 명	디에스워드 (전화 : (031) 366-9823)				
	대표자성명	장대웅	주민등록번호 (법인등록번호)			
	대표자 주소 (법인소재지)	경기도 안양시				
등 록	공장소재지	경기도 화성시 북양동 416-35번지		지 목	공장용지	보유구분 <input checked="" type="checkbox"/> 자 가 <input type="checkbox"/> 입 대
	공장등록일	2007-07-09	사업시작일	종업원수	남:11	여:2
내 용	공장의 업종 (분류번호)		공장부지면적(m ²)	제조시설면적(m ²)	부대시설면적(m ²)	
	속도계및적산계기제조업 (하단참조)		799.00	319.30	319.30	
등 록 조 건						
등록변경·증설등 기재 사항 변경내용 (변경날짜 및 내용)		[증설승인] 등록일 : 2007-08-22 사 유 : 대표자 업종 변경				
※공장의업종(분류번호) 33215					수 수 료 1000 원	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>0138</p> <p>화성시</p> <p>1,000원</p> <p>2007.08.22</p> <p>장대웅</p> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>산업집적발전촉진및공장설립에관한법률시행규칙 제12조의3의 규정에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.</p> <p style="text-align: right;">신 청 인 장대웅 (서명 또는 인)</p> </div> </div>						
<p>산업집적발전촉진및공장설립에관한법률 제16조(□제1항·□제2항·□제3항)의 규정에 따라 위와 같이 등 록된 2007년 08월 22일</p> <p style="text-align: center;">2007 년 08 월 22 일</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">화 성 시 성 창 장</p>						

(수업증지가인영(청분)된지아니함지 60g/㎡ (체질용품))
증명은 그 효력을 보증할 수 없습니다.)



제 2007 - 1 호



- 계량기 제작업
- 계량기 수리업 등록증
- 계량증명업

상 호 : 디에스워터(DS Water)

대 표 자 : 장 대 응 주민등록번호 :

주 소 : 경기도 안양시

사업장소재지 : 경기도 화성시 북양동 416 - 35

계 량 기 종 류 : 수도미터(온수미터 포함), 오일미터, 눈새김탱크

최초등록년월일 : 2007년 8월 22일

위와 같이 『계량에 관한 법률』 제6조제1항 및 동법 시행규칙 제5조 제1항에 따라 (■계량기 제작업 □계량기 수리업 □계량기 증명업)의 등록을 하였음을 증명합니다.

2007 년 8 월 22 일

화 성 시 장



시험 성적서 (TEST REPORT)

Flow Meter Specification

분 류	소방용유량계
Classification	
형 식	DSR - 100F
Model	
구 경	100mm
Size	
기 물 번 호	
Meter No	
사 용 액 체, 온 도	80℃
Liquid, Temp	
유 량 범 위	900 ~ 4,500 m ³ /h
Flow Rate Range	
적 요	1 MPa
Conn. Flange	
최 고 사 용 압 력	1 MPa

Test Data

기 차	유 량 m ³ /h	소 류	중 류	대 류
Accuracy		900		4,500
Within(±2)%	기차(%)	+ 5%		+ 2%
내 압 시 험	1.5MPa 5min			
Test Pressure				

검정자 : 조 남 중

검정년월 : 08년 4월

DS Water

